



一层给排水平面图 1:100

注：1. 室内排水管道的管径为75，室外管径为100，材质均为PPR。
 2. 室外排水管道的管径为150，材质均为HDPE。
 3. 卫生间排水管道的管径为50，材质均为PPR。

图例表

名称	图例	规格型号图集	名称	图例	规格型号图集
台式面盆		09S304-54	灭火器		磷酸铵盐干粉灭火器
污水管		09S304-20 甲	检查井		02S515-94 雨水污水
直通型地漏		04S301-23甲II型	球阀		
闸阀		09S304-89	闸阀		

灭火器系统：灭火器配置场所的危险等级为 A 类火灾，危险等级为中危险级，灭火器型号 2A，每个组合柜内装两具 4kg 装的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器型号 MF/ABC4，最大保护面积 75M²/A。
 本设计采用消防软管卷盘控制本建筑内初期火灾，消防软管卷盘采用符合国家标准，耐压 1.0MPa，卷盘长度为 700MM。
 消防软管卷盘型号为 JPS 0.8-19-30，小口径开关球阀口径为 6MM，卷盘内径为 19，卷盘长度为 30M。
 消防软管卷盘的配置和验收应符合国家标准 GB15090-2005 的要求。
 消防软管卷盘从生活饮用水管上直接接出，其上应设置真空破吸器，真空破吸器（压力型）的选型应符合图集 12S108-2/42。
 室内消防软管卷盘可设置一文水枪的一股水枪在任意部位使用。
 给排水系统：本建筑为临时建筑，应设置低位水箱，给排水管道埋设在楼板之上，排水管 0.010 坡度按规范设置，接至区域内排水系统。